

Izmantojamo Uponor daudzslāņu cauruļu sieniņu un siltumizolācijas biezumi

Ārejšs diametrs (mm)	Sieniņas biezums (mm)	Izolācijas biezums (mm)
Ø16	2,0	Isopipe 13mm
Ø20	2,25	Isopipe 13mm
Ø25	2,5	Isopipe 19mm

Isopipe - kaučuka tipa izolācija

Izmantojamo gruntēta metāla cauruļu sieniņu un siltumizolācijas biezumi

Ārejšs diametrs (mm)	Sieniņas biezums (mm)	Izolācijas biezums (mm)
DN20	1,5	25mm
DN25	1,5	25mm
DN32	1,5	25mm
DN40	1,5	30mm
DN50	1,5	30mm
DN65	1,5	30mm

Akmens vātes čaulu izolācijas biezumi

					Pasūtītājs: SIA "SIA GL.POINT" LV 40103280453	Pasūtījuma numurs: TP012012-AVK		
					Objekts: "Sērijveida daudzstāvu dzīvojamo ēku vienkāršota renovācija" Smilšu iela 2, Baloži, Ķekavas novads.			
Amats	Uzvārds	Sert.Nr.	Paraksts	Datums				
Parbaudīja	A. Galkina	50-1942		23.01.2012.	Rasējuma nosaukums: Cauruļvadu izolācija.	Stadija	Lapa	Mērogs
Izpildīja	V. Koldiševs			23.01.2012.		T.P.	AVK-18	1:100
					Sadaļa: APKURE UN VENTILĀCIJA AVK	Izpildītājs: SIA INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS LV40003990894; BRA Nr.: 6942-RA		