



| Nr. Nosaukums | Izmērs | Parametri | Piezīmes |
|-------------------------------|--------|------------------------|---------------------------|
| 1. Kamstrup MULTICAL | DN40 | Qn=10m ³ /h | T1 |
| 2. Danfoss AFP/VFG 21-40 | DN40 | Kvs=20 | T2 |
| 3. Danfoss VM-2-32, AMV20 | DN32 | Kvs=10 | Apkure |
| 4. ALFA LAVAL CB77-60H | DN65 | | Apkure |
| 5. Wilo TOP/ED 40/1-10 | DN32 | Kvs=10 | Apkure |
| 6. Danfoss VM2-32, AMV33 | | | K.ū. |
| 7. ALFA LAVAL CB27-100H | | | K.ū. |
| 8. Wilo Star-Z 25/6 CircoStar | DN25 | | K.ū. cirkulācija |
| 9. Wilo Star-Z 25/6 CircoStar | DN25 | | K.ū. |
| 10. Buderus Logalux SF500 | | | K.ū. akumulācijas tvertne |
| 11. Reflex | | | 140litri |
| 12. Reflex | | | 25 litri |

| Pasūtītājs: | | | | Pasūtījuma numurs: | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|---------------------|---------|-------|--------|
| SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" | | | | | | | |
| Objekts: | | | | | | | |
| SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" | | | | | | | |
| Amats | Uzvārds | Sert.Nr. | Paraksts | Datums | Stadija | Lapa | Mērogs |
| Izpildītāja | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | 01.01.2012. | T.P. | SM-04 | 1:25 |
| Pasūtījuma nosaukums: | | | | Izpildītājs: | | | |
| Griezums A-A | | | | SILTUMMEHĀNIKA (SM) | | | |