

**„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārtā”
(id.Nr.BKS2012/12)**

Rīgā, 2012.gada 19.decembrī

Papildu informācija Nr.2

Ļ. cien. kundze / A. god. kungs,

Iepirkuma komisija ir saņēmusi jautājumus no leinteresētajiem piegādātājiem par augstāk minētā konkursa nolikumu un sniedz sekojošas atbildes:

1. Jautājums Nolikuma 12.12.punktā noteikti vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības:

C Tehniskas priekšrocības un to funkcionālais raksturojums - 8 punkti, tai skaitā:

- C1 Būvniecības un montāžas metožu izklāsts - 2 punkti,
- C2 Vides aizsardzības pasākumu plāna apraksts - 2 punkti,
- C3 Darba aizsardzības plāna apraksts - 2 punkti,
- C4 Kvalitātes nodrošināšanas plāna apraksts - 2 punkti,[..].

Ņemot vērā, ka Nolikumā nav norādīts, kā saskaņā ar šiem kritērijiem tiks piešķirti punkti piedāvājumiem, lūdzam sniegt skaidrojumu - aprakstu, kā tiks vērtēts katrs no norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Nav saprotams, piemēram, kādos gadījumos komisijas locekļi piešķirs 2 punktus par būvniecības un montāžas metožu izklāstu, kad 1 punktu un kad 0 punktus.

Atbilde

- Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīniju 6. punktā ir skaidri noteikts, ka Pretendentam jāiesniedz Apraksts par darbu izpildi un metodoloģiju, savukārt šī punkta apakšpunktos, b. un c. izvirzītas konkrētas prasības kādām tajā jābūt aprakstītām, līdz ar ko celtniecības un montāžas metožu apraksts (C1 kritērijs) ir vienots pasākumu kopums, kas aprakstāms Aprakstā par darbu izpildi un metodoloģiju.
- Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīniju 7. punktā - Kvalitātes vadības sistēmas apraksts, konkrēti - b. un c. punktos, Pasūtītājs definējis, Pretendentam iesniedzamā vides aizsardzības pasākumu apraksta saturu, turklāt, c. punktā noteikts, ka Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti un nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu Darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kas kopumā nepārprotami uzskatāmas kā vienots pasākumu kopums, kas aprakstāms Vides aizsardzības pasākumu aprakstā un tiks uzskatīts kā Vides aizsardzības pasākumu plāna apraksts C3 kritērija izpildei.
- Par Nolikuma 12.12. punktu „Vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei”, vērtēšanas kritērijs C3- Darba aizsardzības plāna apraksts, Pasūtītājs paskaidro, ka Pretendentam jāiesniedz Darba aizsardzības plāna apraksts. Tajā kā minimums jābūt aprakstītiem darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskajiem risinājumiem un kontroles mehānismiem to ievērošanai būvdarbu laikā. Pasūtītājs vēlas pārliecināties par to, kāda darba aizsardzības un drošības sistēma tiks ieviesta būvdarbu laikā un kāds būs par darba drošību atbildīgo personu pienākumu sadalījums, šīs sistēmas ietvaros. Šis darba aizsardzības apraksts jāiekļauj piedāvājuma 8. punktā - Cita informācija.
- Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīniju 7. punktā - Kvalitātes vadības sistēmas apraksts, konkrēti - a. punktā, Pasūtītājs definējis, Pretendentam iesniedzamā Kvalitātes nodrošināšanas plāna saturu, turklāt, a. punktā noteikts, ka Pretendentam jāapraksta sniedzamo pakalpojumu un būvdarbu kvalitātes nodrošināšanas pasākumi, kas aprakstošā formā saturēs komunikāciju sadarbības shēmu starp iesaistītajām pusēm, kvalitātes kontroles pasākumus, projekta vadības nodrošināšanas aprakstu, norādīts atbildības sadalījums Pretendenta organizācijas dalībnieku un amatpersonu starpā, norādīts atbildīgais par kvalitātes vadības nodrošināšanu, aprakstīta vienotas informācijas plūsmas nodrošināšana starp projektā iesaistītajām pusēm un kontroles mehānismi programmā noteikto termiņu ievērošanai.

- Komisijas locekļi katrā no kritērijiem - C1, C2, C3, C4, piešķirs punktus, vērtējot iesniegtās informācijas detalizācijas pakāpi : Augstā detalizācijas pakāpē - 2 punkti, vidējā detalizācijas pakāpē - 1 punkts, zemā detalizācijas pakāpē - 0 punkti.

2. Jautājums Nodaļas A dotajā tabulā - „Darbu apjomi ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem ” norādīts, ka paštesces kanalizācijas tīkli izbūvējami pa Silāju un Kārklū ielām, savukārt iepazīstoties ar pielikumā pievienoto topogrāfiju secinām, ka dotajās ielās kanalizācijas tīkli ir jau izbūvēti, lūdzam sniegt atbildi vai Silāju un Kārklū ielās ir jāierīko jauni kanalizācijas paštesces tīkli?

Atbilde Iepirkuma nolikuma 4.1.punktā ir pieejams iepirkuma priekšmeta apraksts, kur ir norādīts, ka iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un ietaišu **projektēšana un būvdarbi** saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Ieceres projektu (B pielikums). Savukārt kanalizāciju tīklu būvniecība Silāju un Kārklū ielās ir iekļauta darbu apjomos, lūdzu skatīt A pielikuma 1.7.2.3.punktu. Lūdzu skatīt arī 5.jautājuma atbildi.

3. Jautājums Nodaļas A dotajā tabulā - „Darbu apjomi ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” norādīts, ka jauni ūdensapgādes tīkli ierīkojami Cālīšpurva ielu rajonā, savukārt ūdensapgādes attīstības shēmā norādītas Pakavu un Dzērvju ielas, lūdzam sniegt skaidrojumu.

Atbilde Iepirkuma dokumentācijas A pielikumā ir norādīts pie ūdensapgādes tīklu paplašināšanas norādīts, ka ūdensapgādes tīklu izbūve dn 63 mm un jaunu pieslēgumu izbūvi ielu sarkano līniju robežās pa Kārklū, Puķu, Lāču ielām un Cālīšpurva ielu **rajonā**. Ja Pretendents uzmanīgāk izpētīs pievienotās topogrāfijas materiālus, tad varēs redzēt, ka vairākas mazās Cālīšpurva šķērsielīņām nosaukums ir arī Cālīšpurva iela, tieši tāpēc iepirkuma dokumentācijai tika pievienoti ūdensapgādes attīstības shēma un topogrāfiskie materiāli. Lūdzu skatīt arī 5.jautājuma atbildi.

4. Jautājums Kādā ielas posmā ierīkojami kanalizācijas tīkli Cālīšpurva ielā?

Atbilde Tas pats, kas atbildē uz 3.jautājumu, kā arī 5.jautājuma atbilde.

5. Jautājums Šķūņa, Ozolu un Skolas ūdensapgādes tīklu kopgarums pēc tabulas „Darbu apjomi ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” ir 360m, bet pēc ūdensapgādes attīstības shēmas - 800m, lūdzam sniegt skaidrojumu

Atbilde Pasūtītājs atgādina, ka:

„Saskaņā ar vienotā projektēšanas un būvniecības līguma nosacījumiem, Darbuzņēmējs, neaprobežojoties ar zemāk minēto, ir pilnībā atbildīgs par:

- a) tehnisko noteikumu saņemšanu no iesaistītām pusēm un institūcijām;
- b) jebkuru tehnisko parametru, ieskaitot Pasūtītāja sagatavoto, pārbaudi;
- c) ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu hidraulisko aprēķinu;
- d) projektēšanu, ieskaitot inženiertopogrāfisko uzmērīšanu un ģeotehnisko izpēti, kā arī Tehnisko būvprojektu izstrādi;
- e) tehnisko būvprojektu saskaņošanu pilnā apjomā un ar būvniecības darbu veikšanu saistīto saskaņojumu un atļauju saņemšanu;
- f) darbu veikšanas projekta izstrādi;
- g) būvdarbu veikšanu;
- h) aprīkojuma un materiālu piegādi un uzstādīšanu;
- i) iekārtu piegādi un uzstādīšanu, ja tas paredzēts līgumā;
- j) darbu pārbaudēm;
- k) izpildedokumentācijas sagatavošanu un Darbu nodošanu ekspluatācijā;
- l) pasūtītāja personāla apmācību;
- m) saistībām defektu paziņošanas periodā.” (A pielikums , 4.un 5.lapās)

Kā arī:

„Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru pārbaudi, kā arī par to, ka projekts saņem visus saskaņojumus, kurus pieprasa iesaistītās institūcijas” (sk. A pielikumu 4 lapā)

6. Jautājums Iepazīstoties ar pielikumā pievienotās topogrāfijas reljefu un esošo kanalizācijas tīklu augstuma atzīmēm, informējam, ka jaunbūvējamo tīklu pieslēgšanai pie esošajiem tīkliem Ozola, Meža un Purva ielās būs nepieciešamas trīs papildus sūkņu stacijas.

Atbilde _____ Lūdzu skatīt 5.jautājuma atbildi.

Ar cieņu,
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

Olīta Krastiņa