

06.03.2019

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 1015-28.02-19

1. Informācija par pasūtītāju

Pasūtītājs: Ūdens risinājumi, SIA

Adrese: Vestienas iela 2, Rīga, LV-1035

Tālrunis: 26552836, 28877001

2. Pasūtītāja informācija par paraugiem:

Objekts: Ūdens paraugs Ķekavas novada Baložos saskaņā ar kārtējā dzeramā ūdens monitoringa programmu 2019.gadam

Paraugu ņemšanas datums: 28.02.2019, plkst. 10.35

N.p.k.	Ņemšanas vieta	Parauga veids
1	Katlumājas sanitārās izlietnes ūdens krāns Baložos, Kr. Barona ielā 1	dzeramais ūdens

3. Paraugu apraksts

N.p.k.	Trauka veids	Daudzums
1	sterils maisiņš un plastmasas pudele	0.6L+1.5L

Paraugu pieņemšanas datums: 28.02.2019, plkst. 14

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 28.02.2019/06.03.2019

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
1. paraugs - Katlumājas sanitārās izlietnes ūdens krāns Baložos, Kr. Barona ielā 1				
Vides reakcija, pH 20°C	pH vien.	7.67	0.15	LVS EN ISO 10523:2012
E-coli	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Koliformas	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Elektrovadītspēja 20°C	µS/cm	602	24	LVS EN 27888:1993
Krāsainība	mgL/Pt	<5	-	LVS EN ISO 7887:2012
Dulķainība	NTU vien.	<0.02	-	LVS EN ISO 7027-1:2016
Amonija joni, NH4	mg/L	<0.009	-	LVS EN ISO 11732:2005
Dzelzs kopējā, Fe	mg/L	<0.05	-	Stand.Meth.3111B:2011
Garša, smarža	-	bez būtiskām izmaiņām	-	LVS EN 1622:2006
Mangāns, Mn	mg/L	<0.01	-	Stand.Meth.3111B:2011
Hlorīdjoni, Cl	mg/L	9.39	0.75	LVS EN ISO 10304:2009+AC2013
Sulfātjoni, SO4	mg/L	77.4	6.2	LVS EN ISO 10304:2009+AC2013
Mikroorganismu koloniju skaits 22°C	KVV/mL	nav konstatēts	-	LVS EN ISO 6222:1999

** rezultāts, kas ir < 80 mg/l Pt nozīmē, ka krāsainība ir bez būtiskām izmaiņām.
~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni.
Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "<".
Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "<", ir vienāds ar MDL.

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem paraugiem!
Paraugu ņemšanu veicis pasūtītājs.
Testēšanas laboratorija nav atbildīga par pasūtītāja sniegtajām ziņām p.2.

Laboratorijas vadītājas vietniece: Natalija Gorbunova

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.
Testēšanas pārskats Nr. 1015-28.02-19

I-KD-5-19-3-15-03-2007